

Wels, am 26. Juni 2013

## NETZÜBERWACHUNGSPARAMETER FRONIUS SYMO

**Fronius International GmbH**

bestätigt hiermit, dass bei den Wechselrichtern der Type

/ **Fronius Symo 3.0-3-S – 4.5-3-S**

/ **Fronius Symo 3.0-3-M – 8.2-3-M**

mit Setup International 50Hz

folgende Parameter zur Netzüberwachung eingestellt wurden:

Geräteparameter	Grenzwerte
Netzspannung	190V – 264V
Netzfrequenz	47Hz – 52Hz
Abschaltzeit bei Überschreitung d. Grenzwerte	< 200ms
Netzausfall	<2s

**FRONIUS INTERNATIONAL GMBH**

Sparte Solarelektronik

Froniusplatz 1

A-4600 Wels



Ing. Prok. Martin Hackl

Leiter Sparte Solarelektronik